






第一百六十五條 避難器具依下表規定，於下降空間下方保有必要下降空地：

種類	下降空間
緩降機	<p>下降空間之投影面積。</p> 
避難梯	<p>下降空間之投影面積。</p> 
避難繩索及滑杆	<p>應無避難障礙之空地。</p>
救助袋（斜降式）	<p>救助袋最下端起二點五公尺及其中心線左右一公尺以上所圍範圍。</p> 
救助袋（直降式）	<p>下降空間之投影面積。</p> 
滑臺	<p>滑臺前端起一點五公尺及其中心線左右零點五公尺所圍範圍。</p> 
避難橋	<p>無避難障礙空地。</p>