

第三百十二條 大型空間類建築物居室空間之窗面平均日射取得量應分別低於下表公式所計算之基準值。但平均立面開窗率在百分之十以下，或符合本編第三百零八條之二規定者，不在此限。

大型空間類建築物：	氣候分區	窗面平均日射取得量基準值計算公式
A類第一組	北部	基準值 = $146.2X^2 - 414.9X + 276.2$
A類第二組		
B類第一組	中部	基準值 = $273.3X^2 - 616.9X + 375.4$
C類第一組		
C類第二組	南部	基準值 = $348.4X^2 - 748.4X + 436.0$
D類第一組		
D類第二組	X：平均立面開窗率（無單位） 基準值單位：千瓦·小時／（平方公尺·年）	
E類		