

表一〇八 架空導線與植物之最小間隔

架空線路電壓	最小水平間隔 (公尺)	最小垂直間隔 (公尺)
750 伏特以下	0.20	0.20
超過 750 伏特至 8.7 千伏	1.20	1.00
超過 8.7 千伏至 22 千伏	1.50	1.50
超過 22 千伏至 50 千伏	2.00	2.00
超過 50 千伏以上	2.00 及超過 50 千伏部分， 每千伏再加 0.01	

- 註：1. 本表所列電壓係指被有效接地系統為相對地電壓。
 2. 線路維護期間之植物長度應另計之。
 3. 特高壓導線之銅線考慮擺動 45 度，鋼心鋁線及全鋁線考慮擺動 60 度後之間隔。
 4. 50 千伏以上之線路以系統最高運轉電壓計算。
 5. 高壓或低壓供電線若使用相當於電纜之絕緣電線，其間隔無需受本表規定之限制。