

表一六三～一 滑接饋線導線間隔

一二 六	支持點最小間隔 (公尺)	
二八 一四	水平配置	導線最小間隔(公分)
四〇 二〇	非水平配置	

表一六三～二 滑接饋線導線間隔

一〇〇以上	未滿一〇〇	導線截面積 (平方公厘)
二·五以上	一·五以下	支持點距離 (公尺)
六以上		導線相互間隔 (公分)
1 應固定導線使之不搖動。 2 彎曲半徑一公尺以下之彎曲部分支持點距離應在一公尺以下。		備註