

附表七 啟動前安全檢查

對新建設備及製程單元重大修改，於製程引入危害性化學品前，須執行啟動前安全檢查，包含下列事項：

- 一、建造及設備均符合設計規範。
- 二、完成安全、操作、維修及緊急應變程序。
- 三、完成製程危害分析及變更管理，相關建議事項已改善。
- 四、已對相關勞工實施教育訓練。