

表二七七 導線槽內導線安培容量修正係數

導線數	修正係數
31~42	0.6
43 以上	0.5