

表一〇一之一九 導線進入匯流排封閉箱體內之間隔

導線	封閉箱體底部與匯流排、導線支撐或其他阻礙物之 最小間隔（公厘）
絕緣匯流排、導線支撐或其他 阻礙物	200
非絕緣匯流排	250