

表二五二之四～四 六〇〇伏以下三條絞合單芯電纜單層敷設且間隔大於電纜直徑之安培容量表 (周溫 35°C)

線徑 平方公厘	導線額定溫度		線徑 平方公厘	導線額定溫度	
	75°C	90°C		75°C	90°C
8	59	67	100	298	341
14	84	96	125	340	390
22	110	125	150	386	442
30	134	154	200	452	519
38	158	182	250	531	609
50	186	213	300	610	700
60	213	244	400	704	809
80	252	290	500	787	907