

表 二三〇 垂直配管內導線支持點最大間隔

導線線徑（平方公厘）	最大間隔（公尺）
50 以下	30
100	25
150	20
250	15
超過 250	12