

表 三三六

懸不 空沿 設建 施築 時物	設沿 建 施築 時物	處 所
一 二 〇	六 〇	導線相互間之 最小距離(公厘)
三 〇	三 〇	導線與敷設面間之 最小距離(公厘)
四	一	相鄰二支持點間之 最大距離(公尺)