

表 四〇二 導體之間隔(公厘)

一六一		六六		三三		二二		一一		六·六		三·三		標稱電壓 (KV)	
最小	標準	最小	標準	最小	標準	最小	標準	最小	標準	最小	標準	最小	標準	區別	
一一〇〇	三〇〇〇	一三〇〇	一七〇〇	六〇〇	九〇〇	五〇〇	七〇〇	四〇〇	六〇〇	三〇〇	五〇〇	三〇〇	五〇〇	屋 導體相互間	
一五〇〇	一九〇〇	八〇〇	一一〇〇	四〇〇	五〇〇	三〇〇	四〇〇	二〇〇	三〇〇	一五〇	二五〇	一五〇	二五〇	外 導體與大地間	
		八〇〇	一一〇〇	四〇〇	五〇〇	三〇〇	四〇〇	二〇〇	三〇〇	一五〇	二五〇	一五〇	二五〇	屋 導體相互間	
		六五〇	七〇〇	三〇〇	三五〇	二一五	二五〇	一一〇	一六〇	七〇	一二〇	七〇	一二〇	內 導體與大地間	