

表 四二二 高壓變壓器一次側及二次側之最大過電流保護

不超過百分之六但 不超過百分之十	不超過百分之六	變壓器之 百分阻抗	
四〇〇%	六〇〇%	斷路器之 標置	超過六〇〇伏 一次側
二〇〇%	三〇〇%	熔絲之 電流額定	
二五〇%	三〇〇%	斷路器之 標置	超過六〇〇伏 二次側
一二五%	一五〇%	熔絲之 電流額定	
二五〇%	二五〇%	斷路器之標 置或熔絲之 電流額定	六〇〇伏於 低側