

表一九七～二 爆發等級分類

爆發等級	間隙深度25mm而發生火焰逸出之間隙值
1	超過0.6mm
2	超過0.4mm至0.6mm以下
3	0.4mm以下