

表四八四之五 低壓電纜或管路最小埋設深度

單位：公厘

配線方法	最小埋設深度
直埋電纜	610
金屬管	160
硬質非金屬管	460
其他被認可之混凝土槽板	460
<p>註：1. 硬質非金屬管指適於直埋而可不加蓋板者。</p> <p>2. 混凝土槽板之厚度須達 50 公厘以上。</p>	