

表一八九 低壓管路或電纜最小埋設深度

公 厘 (mm) 配線方法 線路地點	厚金屬 導線管	PVC 管、 MI 電纜
道路、街道及停車場	600	600
住宅範圍內車道、建 築物外停車場	450	450
不屬上述欄位之其他 場所	150	450
註：1. 最小埋設深度指導線管上緣與地面之最小距離。 2. PVC 管指適於直埋而可不加蓋板者。 3. 埋設地點有岩石者，導線管上面應以厚度 50 公厘以上之 混凝土板覆蓋。		