

表一六～八 十芯以上絕緣電纜或同一導線管內十條以上載流導線之安培容量修正係數

導線數／芯數	修正係數(%)
10～20	50
21～30	45
31～40	40
41 以上	35

註：本表係以三條導線之安培容量為基準作修正。