

表六二～二 漏電保護接地電阻值

漏電斷路器額定靈敏度動作電流 (毫安)	接地電阻 (歐姆)	
	潮濕處所	其他處所
30	500	500
50	500	500
75	333	500
100	250	500
150	166	333
200	125	250
300	83	166
500	50	100
1000	25	50