

表一〇一之二五 裸露導電部分異極間之間隔（公厘）

電壓	異極間		帶電體對地
	架於同一敷設面者	保持於自由空間者	
不超過 125 伏者	19	13	13
不超過 250 伏者	32	19	13
不超過 600 伏者	50	25	25