

表一五八之一 繞線型電動機二次導線

電阻器責務分類	導線安培容量為滿載 二次電流之百分比
輕起動責務	35
重起動責務	45
超重起動責務	55
輕間歇責務	65
中間歇責務	75
重間歇責務	85
連續責務	110