

表一六一之一 電動機控制線路過電流保護裝置最大額定

單位：安培

控制線路導線大小 (平方公厘)	第一欄 (提供個別保護)	由電動機分路保護裝置保護	
		第二欄 (封閉箱體內導線)	第三欄 (延伸出封閉箱體外之導線)
1.25	10	40	10
2.0	(註 <sup>1</sup> )	100	45
3.5	(註 <sup>1</sup> )	120	60
5.5	(註 <sup>1</sup> )	160	90
大於 5.5	(註 <sup>1</sup> )	(註 <sup>2</sup> )	(註 <sup>3</sup> )

註：

1. 依第十六條規定之導線安培容量選用。
2. 以 60°C 絕緣物導線安培容量之 4 倍選用。
3. 以 60°C 絕緣物導線安培容量之 3 倍選用。