

表一六三之八～一 以馬力及電壓額定選用隔離設備及操作器之單相堵轉電流轉換表

馬力額定 \ 電壓	單相最大堵轉電流(安培)			
	115 伏特	208 伏特	220 伏特	230 伏特
1/2	58.8	32.5	30.7	29.4
3/4	82.8	45.8	43.3	41.4
1	96	53	50	48
1 1/2	120	66	63	60
2	144	80	75	72
3	204	113	107	102
5	336	186	176	168
7 1/2	480	265	251	240
10	600	332	314	300