

表一七～八 交連 PE 及 EP 橡膠電力電纜（銅導體）暗渠敷設之安培容量表

單位：安培

芯數	電纜額定電壓	公稱截面積（平方公厘）															
		8	14	22	30	38	50	60	80	100	125	150	200	250	325	400	500
單芯 三條 絞合	601V-5000V	55	75	97	130	156	179	204	242	278	317	339	384	477	538	598	689
	5001V-8000V		83	108	144	165	188	221	252	287	314	339	388	473	526	579	657
	8001V-15000V				150	171	195	227	259	295	329	351	394	481	534	588	677
	15001V-25000V					177	205	232	265	306	335	367	400	490	540	589	671
三芯	601V-5000V	52	69	91	123	141	166	190	218	255	282	304	348	425	475	524	590
	5001V-8000V		83	107	143	163	186	212	247	280	313	334	376	458	514	571	630
	8001V-15000V				147	167	194	220	251	289	317	340	386	473	517	560	649
	15001V-25000V					173	201	229	260	295	324	348	396	475	525	576	641

註：本表依導體溫度 90°C，空中溫度 40°C 為準。